

**ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE 28 FEBBRAIO 2017, E  
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA COSTRUZIONE**

situata nel COMUNE DI **PARMA**, al/ai seguente/i indirizzo/i

**VIA ABBEVERATOIA n.13**, riportata al catasto nella zona cens. 1 Foglio n. **13** Particella/e n. **2072**

sub. n. **1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25**

| Coordinate geografiche di due spigoli opposti della costruzione nel sistema ETRF2000 (indicare qualora indicati in WGS 84) <sup>(1)</sup> |                 |                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Spigolo 1                                                                                                                                 | Lat. 44,8049640 | Lon. 10,3073230 | WGS84                       |
| Spigolo 2                                                                                                                                 | Lat. 44,8047500 | Lon. 10,3037500 | SI <input type="checkbox"/> |

-----

Il sottoscritto **ING. GIACOMO GIAMBRONE** nato a **PARMA** il **-----** residente a **-----** in

**-----** C.F. **-----** iscritto all'Ordine

**INGEGNERI** della Prov. di **PARMA** n. iscriz. **-----** consapevole delle responsabilità penali e

disciplinari in caso di mendaci dichiarazioni,

**PREMESSO**

- che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del D.M. n. **58** del **28/02/2017**,
- che è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del D.M. n. **65** del **07/03/2017**,
- che opera nella qualità di tecnico incaricato di effettuare<sup>(2)</sup>:

- la Classificazione del Rischio Sismico dello stato di fatto della costruzione sopra individuata;
- il progetto per la riduzione del Rischio sismico della costruzione sopra indicata e la relativa Classificazione del Rischio Sismico conseguente l'intervento progettato, anche nel caso di demolizione e ricostruzione;

**ASSEVERA**

**LA SEGUENTE DICHIARAZIONE**

- possesso della polizza assicurativa di cui all'articolo 119 comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, per la presente asseverazione: SI ☒ NO ☐

<sup>(1)</sup> Gradi decimali; indicare almeno 6 cifre decimali

<sup>(2)</sup> Barrare la casella, o le caselle, di interesse.



## ALLEGATO B

- la congruità della spesa ammessa a detrazione, stimata mediante il prezzario **DEI** pubblicato nell'anno **2021**, che ammonta ad un costo complessivo dell'intervento, comprensivo delle spese professionali, pari ad € **2.260.000,00**, di cui di lavori pari ad € **2.000.000,00**
- Dalle analisi della costruzione emerge quanto segue:

STATO DI FATTO (ante operam):

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(3)</sup>: A+ ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☒ E ☐ F ☐ G ☐
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)<sup>(4)</sup> : **58.80%**
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)<sup>(3)</sup> : **3.29%**
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale ☒ semplificato ☐
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione;

STATO CONSEGUENTE L'INTERVENTO (post operam)<sup>(5) (6)</sup>

- Classe di Rischio della costruzione<sup>(2)</sup>: A+ ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐
- Valore dell' indice di sicurezza strutturale (IS-V)<sup>(3)</sup> : **164.80%**
- Valore della Perdita Annuale Media (PAM)<sup>(3)</sup> : **0.44%**
- Linea Guida, utilizzata come base di riferimento per le valutazioni, approvata con D.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_; successivi aggiornamenti del \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_;
- classe di rischio attribuita utilizzando il metodo: convenzionale ☒ semplificato ☐
- estremi del Deposito, ai sensi delle autorizzazioni in zona sismica, n. **Dep. Sismico fasc. 665/2022 del 14/12/2022 – Prot. Gen. 241575; Var. sostanz. (inserita nel fasc. 665/2022) del 13/09/2024 – P.g. 234343**
- si allega la relazione illustrativa dell'attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, inerenti la valutazione relativa alla situazione post- intervento.

EFFETTO DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CONSEGUITO MEDIANTE L'INTERVENTO PROGETTATO<sup>(4)(5)</sup>

Gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del Rischio Sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di Classi di Rischio, rispetto alla situazione ante-operam, pari a: Nessuna classe ☐ n. 1 classe ☐ n. 2 o più classi ☒

Data  
**Parma 25/10/2024**

Timbro e firma



<sup>(3)</sup> Alla lettera che identifica la Classe di Rischio aggiungere il simbolo (\*) se attribuita con il metodo semplificato.

<sup>(4)</sup> Da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato.

<sup>(5)</sup> Sezione da compilare quando si attribuisce la Classe di Rischio in conseguenza della redazione di un progetto di intervento strutturale.

<sup>(6)</sup> Intervento che può consistere anche nella demolizione e ricostruzione, rientrante nella "ristrutturazione edilizia", come